

Kund Brf Djursborg 12	Fastighet 7164191947-1	Uppdragsnr CO-10100-27
Utfört av Noel Karlsson	Åtgärd Egenkontroll	Datum 2026-01-16

Rapport Egenkontroll Brf Djursborg 12

01 Östermalmsgatan 95

Pos	Vån	Kontrollpunkt	Placering	Status
10	0	Utrymningsdörr	Entrédörr	Ok
20	Alla	Allmän ordning	Trapphus	Ok
30	0	Utrymningsdörr	Entrédörr mot gård	Ok

02 Östermalmsgatan 95 (gårdshus)

Pos	Vån	Kontrollpunkt	Placering	Status
40	0	Utrymningsdörr	Entrédörr	Ok
50	6	Branddörr	Vindsdörr	Ok
60	6	Branddörr	Vindsdörr mot förråd	Ok
70	6	Branddörr	Vindsgång	Ok
80	6	Allmän ordning	Vind	Ej godkänd
90	Alla	Allmän ordning	Trapphus	Ej godkänd

Förklaring avvikelser

- 80 Allmän ordning; Brännbart/hindrade mtrl. Det förvaras flera dörrar utanför förråd 7.
90 Allmän ordning; Brännbart/hindrade mtrl. Det förvaras kartong och målarfärg på våningsplan 4.

03 Källare

Pos	Vån	Kontrollpunkt	Placering	Status
100	0	Branddörr	Källardörr mot gårdshus	Ok
105	-1	Brand/utrymningsdörr	Förrådsdörren till vänster	Ok
110	-1	Dörr i utrymningsväg	Tvättstuga	Ok
120	-1	Branddörr	Undercentral (Pannrum)	Ej kontrollerad
125	-1	Brand/utrymningsdörr	Källargång gallerdörr	Ok
130	-1	Branddörr	GrovSoprum	Ok
135	-1	Brand/utrymningsdörr	Torkrum	Ok
136	-1	Branddörr	Soprum	Ok
140	0	Utrymningsdörr	Dörr mot gata	Ok
150	0	Utrymningsdörr	Dörr mot gård	Ok
160	-1	Brandsläckare	Källare	Ok
165	-1	Allmän ordning	Källare	Ok

Förklaring avvikelser

- 120 Branddörr; Tillträde saknas.

04 Garage

Pos	Vån	Kontrollpunkt	Placering	Status
170	-1	Branddörr	Dörr mot källare	Ok

Kund Brf Djursborg 12	Fastighet 7164191947-1	Uppdragsnr CO-10100-27
Utfört av Noel Karlsson	Åtgärd Egenkontroll	Datum 2026-01-16

180	-1	Utrymningsdörr	Dörr mot gård längst inne vid brandsläckare	Ok
190	-1	Hänvisningsarmatur	Mot alternativ utrymningsväg till gården	Ok
200	-1	Brandsläckare	Garage	Ok
210	-1	Hänvisningsarmatur	På vägg mot garage port	Ok
220	0	Utrymningsdörr	Dörr i garageport	Ok
230	-1	Hänvisningsarmatur	På vägg vid garageport	Ok

Vid frågor avseende rapporten kontakta ansvarig tekniker Noel Karlsson, tel: 070-339 02 31